

Опросный лист проверки заземления телекоммуникационного шкафа

№	Параметр/операция	Значение/Описание	Примечание
1	Измерение сопротивления заземляющего устройства		Норма: ≤ 4 Ом
2	Применённый измерительный прибор		Тип: омметр/мегаомметр
3	Целостность цепи «заземление — корпус шкафа»		Прибор: контроль РЕ-цепи
4	Гальваническая связь всех элементов шкафа		DIN-рейки, направляющие и т.д.
5	Подключение к главной заземляющей шине (ГЗШ)		ШУП/распределительный щит
6	Маркировка заземляющих проводников		По ГОСТ Р 50462
7	Цвет проводников (жёлто-зелёный)		Визуальная проверка
8	Состояние клемм и соединений		Без оксидов, повреждений
9	Отсутствие использования PEN-проводника		Проверка подключения
10	Документирование результатов		Электроработы (протокол/акт)

Проверку выполнил:

ФИО: _____

Дата: _____

Подпись: _____

Ответственный за приёмку:

ФИО: _____

Подпись: _____